

TÀI LIỆU TỔNG HỢP

NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP, HIỆP HỘI & Ý KIẾN TIẾP THU, TRAO ĐỔI CỦA CỤC CẢNH SÁT PCCC & CNCH (BỘ CÔNG AN)

(Tài liệu được biên tập căn cứ kết quả làm việc ngày 22/6/2026 giữa Cục Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) với Văn phòng Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) & được xác nhận của Cục PCCC & CNCH qua email ngày 05/07/2026 để truyền thông, thông tin cho hiệp hội, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt)

A - Tóm tắt một số cải cách TTHC quan trọng trong lĩnh vực PCCC&CNCH (đặc biệt tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP):

- Cắt giảm mạnh số lượng TTHC trong lĩnh vực PCCC do Bộ Công an phụ trách xuống còn 3 thủ tục: Thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy, Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, và Cấp Giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Bỏ toàn bộ Điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực PCCC & CNCH.
- Chuyển đổi cơ chế đánh giá sản phẩm/hàng hóa phương tiện PCCC & CNCH: đánh giá chất lượng mẫu trước khi lưu thông cùng với quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông thay vì kiểm định theo lô như trước đây.
- Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP tiếp tục đơn giản hóa TTHC cho phép dùng “kết quả đánh giá sự phù hợp đúng với tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đã được thừa nhận thực hiện” thay thế cho yêu cầu phải có “chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm...” theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

B - Phản hồi và hướng dẫn của Cục PCCC & CNCH đối với một số đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp (HH, DN):

STT	Nội dung đề xuất, kiến nghị	Nội dung trao đổi của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
1	Cục PCCC & CNCH nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể về việc thừa nhận	Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.18/2026/NĐ-CP , theo đó đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép lưu thông đối với phương tiện PCCC,

	kết quả thử nghiệm, chứng nhận quốc tế uy tín, tương đương.	CNCH nhập khẩu theo hướng cho phép dùng “kết quả đánh giá sự phù hợp đúng với tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đã được thừa nhận thực hiện” thay thế cho yêu cầu phải có “chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm...” theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP. Như vậy, các phương tiện PCCC, CNCH nhập khẩu đã có kết quả đánh giá sự phù hợp hợp lệ của UL/FM hoặc các cơ quan, tổ chức khác theo tiêu chuẩn quốc tế thì hoàn toàn có thể được lưu thông tại Việt Nam mà không cần thử nghiệm, đánh giá lại. Cục PCCC & CNCH ghi nhận khó khăn hiện nay của DN nhập khẩu thiết bị PCCC liên quan đến việc cung cấp chữ ký điện tử, trong khi đó các tổ chức quốc tế như UL/FM lại không thể cung cấp Chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa có chữ ký điện tử. Cục PCCC & CNCH đã chủ động thông tin và hướng dẫn DN theo hướng: (i) thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự với các chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm của nước ngoài, hoặc (ii) cung cấp bản dịch chứng thực điện tử các tài liệu này khi nộp hồ sơ. Ngoài ra, trong hồ sơ nộp, DN cần đính kèm đường link xác nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của phương tiện PCCC trên website của các tổ chức UL/FM để các đơn vị PC07 có thể truy cập và xác minh Giấy chứng nhận chất lượng mà các tổ chức này đã cấp cho mặt hàng nhập khẩu DN đề nghị.
2	Bộ Công an đẩy nhanh việc công nhận thêm các tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực PCCC; công bố danh sách các đơn vị được phép thử nghiệm công khai, dễ tra cứu, tiếp cận (nhiệm vụ tại Điều 28 của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP).	Theo quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hiện nay thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm được giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh, do đó Bộ Công an không thực hiện cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thử nghiệm phương tiện PCCC, CNCH. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, vừa qua Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có chức năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực PCCC, CNCH và hướng dẫn chi tiết đối với các doanh nghiệp có năng lực để hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, toàn quốc đã có 07 doanh nghiệp

		được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực PCCC, CNCH với 19 loại phương tiện PCCC, CNCH được đăng ký¹. Danh sách cụ thể các đơn vị được cấp phép hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực PCCC, CNCH tại website của Cục PCCC & CNCH: https://canhsatpccc.gov.vn
3	Phân loại hàng hóa sản phẩm PCCC theo hướng dẫn của Nghị định 37/2026/NĐ-CP (Rủi ro thấp → miễn kiểm tra, Rủi ro trung bình → kiểm tra xác suất, Rủi ro cao → kiểm tra chặt) để đơn giản hóa thủ tục với mặt hàng ít rủi ro, rủi ro trung bình.	Thực hiện quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiện nay, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao, mức độ rủi ro trung bình, lấy ý kiến Bộ Khoa học công nghệ. Trên cơ sở đó, các phương tiện PCCC, CNCH cũng dự kiến được phân loại theo mức độ rủi ro tương ứng. Đối với việc cấp phép lưu thông phương tiện PCCC, CNCH thực hiện từ 01/7/2026, đây là thủ tục chỉ thực hiện một lần (lần đầu) theo Model sản phẩm trước khi lưu thông ra thị trường, doanh nghiệp có thể sử dụng các kết quả đánh giá sự phù hợp do các tổ chức trong nước hoặc ngoài nước đánh giá, phát hành hợp lệ để đăng ký cấp phép lưu thông phương tiện PCCC, CNCH theo quy định tại Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ, do đó việc cấp phép lưu thông phương tiện PCCC, CNCH hoàn toàn tháo gỡ được các khó khăn của doanh nghiệp về chi phí, thời gian thử nghiệm.
4	Cho phép sử dụng kết hợp bể nước sản xuất và bể nước PCCC nếu bảo đảm	- Theo quy định tại QCVN 10:2025/BCA, TCVN 7336-2023 đã cho phép bể nước chữa cháy được kết hợp với bể nước phục vụ sinh hoạt của nhà. Khi bể

¹ Các doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol; Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam; Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Vako Việt Nam; Công ty TNHH PCCC Pumps; Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC, CNCH – Trường Đại học PCCC; Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển công nghệ T-Fire; Công ty Cổ phần Kiểm định thiết bị Phòng cháy chữa cháy Hà Nội; 19 loại phương tiện PCCC, CNCH đã có đơn vị thử nghiệm gồm: Máy bơm chữa cháy; trụ nước chữa cháy; bình chữa cháy; hóa chất chữa cháy gốc nước; bột chữa cháy; khí chữa cháy; chất tạo bọt chữa cháy; tủ trung tâm báo cháy; đầu báo cháy các loại; chuông báo cháy; đèn báo cháy; nút ấn báo cháy; van báo động; van xả tràn; đầu phun chất chữa cháy; chai, thiết bị chứa khí; đèn chiếu sáng sự cố; đèn chỉ dẫn thoát nạn; mặt nạ lọc độc.

lưu lượng; cho phép tận dụng nguồn nước tự nhiên hoặc hồ chứa hiện hữu; Điều chỉnh dung tích bể theo mức độ nguy hiểm cháy thực tế; cho phép linh hoạt xác định dung tích bể nước trên cơ sở đánh giá rủi ro và khả năng sử dụng nguồn nước chữa cháy hiện hữu.	nước chữa cháy kết hợp bể nước sinh hoạt yêu cầu đường ống hút của hệ thống máy bơm nước sinh hoạt phải được kết nối trên mức nước yêu cầu cho nhu cầu chữa cháy. - Điều 27 Luật PCCC và CNCH đã quy định nguồn nước chữa cháy lấy từ bồn, bể, ao, hồ, sông, suối, kênh hoặc nguồn nước sẵn có khác. Đối với hệ thống chữa cháy ngoài nhà lấy nước chữa cháy trực tiếp từ nguồn nước tự nhiên thì trong mọi trường hợp phải bảo đảm có đủ lượng nước chữa cháy theo tính toán. - Thể tích nước chữa cháy của một công trình được xác định bằng tổng lượng nước sử dụng cho hệ thống chữa cháy ngoài nhà, chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động. QCVN 10:2025/BCA đã quy định cụ thể các công trình thuộc diện phải trang bị các hệ thống nêu trên theo tính chất hoạt động, mức độ nguy hiểm cháy trong công trình. Ngoài ra, phụ lục H đã quy định cho phép chủ đầu tư lựa chọn các giải pháp thiết kế hệ thống chữa cháy trong nhà với lưu lượng chữa cháy hoặc trung bình phù hợp với tính chất sử dụng. - Về nội dung cho phép linh hoạt xác định dung tích bể nước trên cơ sở đánh giá rủi ro và khả năng sử dụng nguồn nước chữa cháy hiện hữu, khi xây dựng mới công trình, có thể xem xét, tính toán lượng nước chữa cháy hiện hữu để chữa cháy trong trường hợp đáp ứng đủ dung tích nước chữa cháy. Trường hợp tính toán lượng nước chữa cháy nhiều hơn khối tích bể nước chữa cháy hiện hữu có thể sử dụng các giải pháp như cải tạo, nâng cấp bể nước chữa cháy hiện hữu, sử dụng đường ống cấp nước liên tục vào bể...mà không cần phải xây dựng bể nước mới riêng biệt cho công trình xây mới. - QCVN 10:2025/BCA đã cắt giảm đáng kể nhiều đối tượng thuộc diện phải trang bị hệ thống chữa cháy ngoài nhà. Trách nhiệm trang bị thuộc Chủ đầu tư các khu công nghiệp (KCN), khu dân cư...Các cơ sở trong KCN không phải lắp đặt hệ thống cấp nước ngoài nhà, chỉ trang bị hệ thống chữa cháy trong nhà nếu thuộc diện phải trang bị.
--	---

5	Với đặc thù của ngành, kho bãi tại các DN logistics thường xuyên được điều chỉnh công năng, tính chất sử dụng (như lắp vách ngăn, lắp văn phòng...) để phù hợp với nhu cầu và từng đối tượng khách hàng. Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, khi có sự thay đổi công năng, tính chất sử dụng kho bãi, doanh nghiệp đều phải xin thẩm duyệt về PCCC (Điểm b Khoản 3 Điều 13).	- Các nội dung phản ánh thuộc quy định tại các Nghị định cũ. Hiện nay Luật PCCC và CNCH, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP đã điều chỉnh, loại bỏ phần lớn các đối tượng thuộc diện phải thẩm định khi cải tạo. - Đối với các trường hợp cải tạo như thay đổi vách ngăn, dịch chuyển vị trí lắp đặt đầu báo cháy, đầu phun chữa cháy tự động thì không yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan Công an. - Đối với các trường hợp cải tạo khác mà làm thay đổi các điều kiện an toàn về PCCC được quy định tại Điều 6, Điều 9 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ thì mới phải thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế về PCCC tại cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc cơ quan Công an. Ví dụ: trường hợp khi chuyển thiết kế phòng họp thành hội trường và lắp đặt thêm các vách ngăn để phân chia phòng làm việc dẫn đến phải thay đổi vị trí lắp đặt các đầu báo cháy, đầu phun chữa cháy tự động, họng nước chữa cháy, vách tường nhưng không làm thay đổi nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy thì không phải thực hiện việc điều chỉnh thẩm định theo quy định của Nghị định 105/2025/NĐ-CP. - Hiện nay công tác thẩm định thiết kế PCCC/thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế đã được thực hiện 100% trực tuyến toàn trình. Cục PCCC & CNCH đã chỉ đạo thông suốt với các phòng PC 07 địa phương về việc khi phản hồi thẩm định/thẩm duyệt thiết kế PCCC cho doanh nghiệp phải đảm bảo nội dung văn bản kiến nghị ghi rõ nội dung không đạt (bản vẽ nào, hồ sơ nào,...).
6	Bổ sung hướng dẫn chi tiết về lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động đối với hệ thống giá kệ trong kho chứa.	Năm 2025, Bộ Công an đã tham mưu ban hành TCVN 14496:2025 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho nhà kho có chiều cao sắp xếp hàng hoá trên giá đỡ cao trên 5,5 m đến 25 m - Yêu cầu thiết kế, theo đó đã

		hướng dẫn việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động sprinkler cho các kệ hàng trong nhà kho. Ngoài ra, đối với các kệ hàng có chiều cao trên 25m có thể tham khảo, áp dụng các tiêu chuẩn của nước ngoài như NFPA15...
7	Nghiên cứu cơ chế đánh giá theo mức độ rủi ro và ban hành hướng dẫn riêng phù hợp với kho lạnh thủy sản; cho phép đánh giá theo tải trọng cháy và mức độ rủi ro thực tế; cho phép áp dụng giải pháp kỹ thuật tương đương đối với panel kho lạnh và sprinkler môi trường ẩm; có cơ chế áp dụng riêng cho phân xưởng chế biến thủy sản; đánh giá yêu cầu kỹ thuật theo nguy cơ cháy thực tế; cho phép miễn/giảm một số yêu cầu về hút khói, cấp gió bù đối với khu vực nguy cơ cháy thấp; cho phép áp dụng giải pháp kỹ thuật tương đương phù hợp đặc thù môi trường lạnh và ẩm.	Hiện nay Bộ Xây dựng đang soát xét đề sửa đổi QCVN 06 về an toàn cháy cho nhà và công trình, trong đó có đánh giá các giải pháp kỹ thuật về ngăn cháy, chống cháy lan, hút khói, cấp khí bù... theo loại hình công trình. Cục Cảnh sát PCCC & CNCH ghi nhận nội dung này để kiến nghị các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng sửa đổi phù hợp. Ngoài ra, khi Bộ Xây dựng gửi xin ý kiến đối với dự thảo quy chuẩn sửa đổi QCVN 06, đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và có góp ý gửi Bộ Xây dựng.